



LEGENDA - ELÉTRICA	
	INTERRUPTOR h= 1,20m N.A. Quando houver a simbologia TW, indica um Interruptor Three-way
	PONTO PARA TELEFONE h= 0,30m N.A.
	PONTO PARA INTERNET h= 0,30m N.A.
	TOMADA BAIXA h= 0,30m N.A.
	TOMADA MÉDIA h= 1,20m N.A.
	TOMADA ALTA h= 2,20m N.A. DE 220V
	QUADRO DE ENERGIA
OBSERVAÇÕES:	
OBS.: Utilizar caixas 4x2 e quando preciso, 4x4	
OBS.: Considerar alturas a partir do Nivel Acabado (N.A.)	
OBS.: Confirmar com profissional responsável (eletricista), todas as voltagens dos equipamentos para fechar a amperagem (confirmar necessidade de TUG e TUES por equipamentos) e a voltagem das tomadas.	
OBS.: Prever tomadas de 10A e 20A; 110V e 220V, de acordo com equipamentos a serem comprados.	
Observação (detalhes e ampliações de áreas molhadas):	
Ver ampliações das áreas molhadas (Cozinha e WC Social) com as respectivas especificações e legendas. Considerar a necessidade de novos pontos caso necessário para os equipamentos escolhidos.	

ENDEREÇO: RUA DR. NELSON MEIRELES, N° 108, CENTRO, DIVINO MG	
TÍTULO: PONTOS ELÉTRICOS (2° PAVIMENTO)	DATA: 07/12/2023
AUTOR DO PROJETO: EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA	ESCALA: INDICADA
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINO-MG CNPJ: 20.296.786/0001-43	FOLHA: 02/02 RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA CREA-MG: 200.264/D